



**PAŃSTWOWY  
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY**  
w KRASNYMSTAWIE  
22-300 KRASNYSTAW, ul. Sikorskiego 3A  
tel. 887 436 164, email: psse.krasnystaw@sanepid.gov.pl

Krasnystaw, dnia 24 października 2022 r.

ONS-HK.903.4.11.2022

**Gmina Krasnystaw  
ul. M. Konopnickiej 4  
22-300 Krasnystaw**

## **Ocena jakości wody**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie po zapoznaniu się ze sprawozdaniami Nr SB/123322/10/2022 i Nr SB/1233181/10/2022 z dnia 12.10.2022 r. sporządzonymi przez Laboratorium SGS Polska, Pracownia Środowiskowa, 43-200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 52A z badań wody pobranej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę **Latyczów, gm. Krasnystaw**

**– stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

Woda do badania została pobrana z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Latyczów gm. Krasnystaw w dniu 7.10.2022 r., z punktu poboru /punktu zgodności/: 1. Dom prywatny, Latyczów 118, kuchnia.

Badania zostały przeprowadzone w zakresie manganu, żelaza, mętności, oraz liczby mikroorganizmów (22°C), liczby enterokoków kałowych, liczby bakterii grupy coli, liczby Escherichia coli.

Analizę wyników badania przeprowadzono biorąc pod uwagę wydaną w dniu 20.09.2021 r. przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krasnymstawie Decyzję Nr 9012.1.22.2021, stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia dostarczanej przez wodociąg Latyczów oraz określającą dopuszczalną wartość żelaza ogólnego do 900 µg/l, manganu do 100 µg/l a mętności do 9 NTU. Okres warunkowej przydatności wody do spożycia określony powyższą decyzją zmieniony decyzją z dnia 26 kwietnia 2022 r. ONS-HK.903.4.5.2022, został ustalony do 31.12.2022 r.

Przedstawione wyniki są zgodne z wymaganiami dla żelaza, manganu i mętności określonymi w powyższej decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krasnymstawie wydanej na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 ).

Przedłożone wyniki badań jakości wody w całości spełniają również wymagania określone w części A tabela 1 i części C tabela 1 i tabela 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Krasnymstawie

*mgr inż. Monika Brzysko*

Otrzymują:

- ①. Adresat
2. Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., Zakręcie 124 B, 22-300 Krasnystaw
3. a/a

Sporządził: J.Sz. Sekcja Higieny Komunalnej